

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей»

660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, дом 30«у». Тел. 2-350-573
ОКПО53638168, ОГРН1022402301460, ИНН/ КПП 2464032630/246401001
р/с 40701810000003000432

ОТЧЕТ

о выполнении Предписания № 623/1/1-36 ' об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ предписания	Вид нарушения	Отметка о выполнении	Срок устранения
623/1/1; 623/1/2; 623/1/3; 623/1/4; 623/1/5; 623/1/6; 623/1/7; 623/1/8; 623/1/9; 623/1/10; 623/1/11; 623/1/12;	На дверях эвакуационного выхода, МБДОУ №18 по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 30 «У», установлен запор, не обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа	Обеспечено свободное открывание дверей изнутри без ключа	13.09.16
623/1/13	В помещении теплоузла МБДОУ №18 по адресу: г. Красноярск. ул. Матросова. 30 –«У», руководителем не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями в перекрытии	В помещении теплоузла проведены работы по ремонту кирпичной кладки негорючими материалами (цементно-песочным раствором)	12.09.16
623/1/14	В здании МБДОУ №18 по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 30 «У» руководителем не организовано проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания с составлением	проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания с составлением соответствующего акта	Акт от 24.06.16

	соответствующего акта		
623/1/15	В учреждении не разработана и не согласована специальная программа обучения пожарно-технического минимума для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организации	Разработана программа обучения пожарно-технического минимума для сотрудников осуществляющих круглосуточную охрану организации	Программа от 20.05.2016 согласована 15.06.16
623/1/16	Руководителем учреждения не создана квалификационная комиссия для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства (для воспитателей МБДОУ № 18).	Создана квалификационная комиссия для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства (для воспитателей МБДОУ № 18).	Приказ № 113 от 01.09.2016г.
623/1/16	С младшим воспитателем МБДОУ № 18 Исаевой К.А. не проведен повторный противопожарный инструктаж	Сотрудник уволен	Приказ № 22.04.16г.